

tlak P_{minFI} bar			Mešana voda		Samo hladna			
			V_R hladna l/s	V_R topla l/s	V_R l/s			
0,5	Iztočni ventil brez odzračevanja	DN 15	-	-	0,30			
0,5		DN 20	-	-	0,50			
0,5		DN 25	-	-	1,00			
1,0	z odzračevanjem	DN 10	-	-	0,15			
1,0		DN 15	-	-	0,15			
1,0	Pršna glava za pršno čiščenje	DN 15	0,10	0,10	0,20			
1,2	Tlačni splakovalnik	DN 15	-	-	0,70			
1,2	Tlačni splakovalnik	DN 20	-	-	1,00			
0,4	Tlačni splakovalnik	DN 25	-	-	1,00			
1,0	Tlačni splakovalnik za pisoar	DN 15	-	-	0,30			
1,0	Pomivalni stroj	DN 15	-	-	0,15			
1,0	Pralni stroj	DN 15	-	-	0,25			
1,0	Mešalna baterija za Tuš	DN 15	0,15	0,15	-			
1,0	Kad	DN 15	0,15	0,15	-			
1,0	Kuhinjsko korito	DN 15	0,07	0,07	-			
1,0	Umivalnik	DN 15	0,07	0,07	-			
1,0	Bide	DN 15	0,07	0,07	-			
1,0	Mešalna baterija	DN 20	0,30	0,30	-			
0,5	Kotliček za WC	DN 15	-	-	0,13			
1,0	Električni bojler	DN 15	-	-	0,10			
Skupaj:						40	6,09	1,61

Tabela za izračun V_S		
Število elementov	V_R hladna l/s	V_R topla l/s
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	0
4	2,8	-
	0	-
	0	-
	0	-
1	0,15	-
	0	-
	0	0
	0	0
8	0,56	0,56
15	1,05	1,05
	0	0
	0	0
11	1,43	-
1	0,1	-